

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### DĖL SUTIKIMO ATLIKTI INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBUS PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDOS SUTARTIMI VALDOMAME ŽEMĖS SKLYPE

#### PROBLEMOS ESMĖ

AB „Amilina“ 2017 m. liepos 24 d. raštu kreipėsi į Panevėžio miesto savivaldybės administraciją, dėl sutikimo leisti pasijungti buitinių nuotekų šalinimo tinklus nuo rekonstruojamos siurblinės, esančios J. Janonio g. Nr.12, prie magistralinių buitinių nuotekų tinklų, esančių Panevėžio miesto savivaldybės 2016 m. spalio 17 d. panaudos sutartimi Nr. 23SUN-29-(14.23.56.) valdomame žemės sklype (skl. unik. Nr. 4400-4314-5513 skl. kad. Nr.2701/7001:5), J. Janonio gatvėje. Buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos ir rekonstravimo darbai atliekami pagal AB „Amilina“ pateiktą suvestinį inžinerinių tinklų planą Nr. 17-23-00-TDP-LVN.B-01.

#### KAIP ŠIUO METU SPRENDŽIAMIS SPRENDIMO PROJEKTE APTARTI KLAUSIMAI

Parengtas sprendimo projektas.

#### SPRENDIMO PRIĖMIMO BŪTINUMO PAGRINDIMAS, KOKIŲ POZITYVIŲ REZULTATŲ LAUKIAMA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, privaloma turėti rašytinį žemės sklypo savininko ar valdytojo sutikimą, sutartį ar susitarimą kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti ne statytojui priklausančiame ar valdomame žemės sklype. Tarybai priėmus sprendimą, bus prijungti AB „Amilina“ priklausantys buitinių nuotekų tinklai prie J. Janonio gatvėje esančių magistralinių buitinių nuotekų tinklų. Paviršinių nuotekų sistemos išvadas iš rekonstruojamos siurblinės projektuojamas iš PVC N klasės DN 400 lauko nuotekų vamzdžių ir pajungiamas į esamą KF šulinį Nr. 65, esantį J. Janonio g. važiujamoje dalyje. Išvadas klojamas su 0,005 nuolydžiu. Naujai įrengtame šulinyje E1-NA montuojamas nuotekų srauto matuoklis.

#### SKAIČIAVIMAI, IŠLAIDŲ SĄMATOS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Skaičiavimai neatliekami.

#### GALIMOS NEIGIAMOS PASEKMĖS PRIĖMUS SPRENDIMĄ, KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKĖTŲ IMTIS, KAD TOKIŲ PASEKMIŲ BŪTŲ IŠVENGTA

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

#### KIENO INICIATYVA PARENGTAS SPRENDIMO PROJEKTAS

AB „Amilina“.

Priedama:

1. AB „Amilina“ prašymas, 1 lapas.
2. Suvestinis inžinerinių tinklų planas 17-23-00-TDP-LVN.B-01. (1 lapas).